

ପାରାଦୀପ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍

104-ଏ, ପ୍ରଥମ ମହଲା, 191/ଏ, ଖାରବେଳନଗର, ୟୁନିଟ୍-3, ଭୁବନେଶ୍ୱର,
ଓଡ଼ିଶା-751001

ସୂଚନା

(ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ୍, 2003 ର ଧାରା 15 ର ଉପଧାରା (2) ଅନୁସାରେ)

1. ପାରାଦୀପ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଫିସ୍ 104-ଏ, ପ୍ରଥମ ମହଲା, 191/ଏ, ଖାରବେଳ ନଗର, ୟୁନିଟ୍-3, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା-751001, ଯାହା କମ୍ପାନୀ ଆଇନ, 2013 ଅନୁସାରେ ଗଠିତ ସେହି Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi କୁ Electricity Act, 2003 ର ଧାରା 15 ର ଉପଧାରା (1) ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରଣା ଲାଭସେନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ କରିଛି, ଯାହାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍, ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି।

କ୍ରମିକ ନମ୍ବର	ଲାଇନ୍/ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ ନାମ (ସ୍ଥାନ)	ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବା/ କ୍ଷମତା	ଆନୁମାନିକ ସମାପ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ସ୍ଥରୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଚାର୍ଜ	ସମୟସୀମା COD	ମନ୍ତବ୍ୟ
1	ଅନୁଗୁଳ (ପାୱାରଗ୍ରିଡ୍)-ଉତ୍ତମ ପରିପଥରେ ପାରଦୀପ 765 KV D/C ଲାଇନ୍ ସହିତ 765KV, 1x330 MVAr ସ୍ଥିତବଳ ଲାଇନ୍ ରିଆକ୍ଟର ସହିତ 500 ohm NGR (ଏନଜିଆର ବାଲପାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ)।	180 Km	Rs.2,561.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ	SPV ଅଧିଗ୍ରହଣ ଚାରିଖ ଠାରୁ 24 ମାସ ଅର୍ଥାତ i.e. 06.11.2024 ଠାରୁ	
2	ପାରାଦୀପ-ପାରାଦୀପ (OPTCL) 400KV D/c (କ୍ୱାଡ୍) ଲାଇନ୍	13.2 Km			
3	ପାରାଦୀପ 765/400KV, 2x1500 MVA GIS ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 765/400KV, 1500MVA ICTs:2 nos. (7x500 MVA ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ 1ଟି ସ୍ଲେୟାର୍) 765KV ICT ବେଃ: 2 ଟି 400KV ICT ବେଃ: 2 ଟି 765KV, 330MVAr ବସ୍ ରିଆକ୍ଟର : 2ଟି (7x110 MVAr ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ବସ୍ ଏବଂ ଲାଇନ୍ ରିଆକ୍ଟର ଦୁଇଟି ପାଇଁ 1ଟି ସ୍ଲେୟାର୍ ୟୁନିଟ୍) 420KV, 125MVAr ବସ୍ ରିଆକ୍ଟର: 2ଟି 765KV ବସ୍ ରିଆକ୍ଟର ବେଃ : 2 ଟି 400KV ବସ୍ ରିଆକ୍ଟର ବେଃ : 2 ଟି 765KV ଲାଇନ୍ ବେଃ : 2 ଟି [ଉତ୍ତମ ପରିପଥରେ 765 କେ.ଭି, 1x330 ଏମ.ଭି.ଏ.ଆର୍. ସ୍ଥିତବଳ ଲାଇନ୍ ରିଆକ୍ଟର ସହିତ ଅନୁଗୁଳ (POWER-GRID)- ପାରାଦୀପ 765 କେ.ଭି. ଡି/ସି ଲାଇନର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ] 765 କେ.ଭି., 330 ଏମ.ଭି.ଏ.ଆର୍ (3x110 ଏମ.ଭି.ଏ.ଆର୍. ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୟୁନିଟ୍) ସ୍ଥିତବଳ ଲାଇନ୍ ରିଆକ୍ଟର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେ ଏବଂ 500 ଓମ ଏନ୍.ଜି.ଆର୍. (ଏନ୍.ଜି.ଆର୍. ବାଲପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ) 2 ନମ୍ବର। [ଅନୁଗୁଳ (ପାୱାରଗ୍ରିଡ୍)-ପାରାଦୀପ 765 କେଭି ଡି/ସି ଲାଇନର ଉତ୍ତମ ପରିପଥରେ ପାରାଦୀପ ଶେଷରେ] 400 କେ.ଭି. ଲାଇନ୍ ବେଃ 2 ନମ୍ବର। [ପାରାଦୀପ-ପାରାଦୀପ (ଓପିଟିସିଏଲ) 400 କେଭି ଡି/ସି (କ୍ୱାଡ୍) ଲାଇନର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ] ପାରାଦୀପ 765/400 କେଭି, 2x1500 ଏମଭିଏ ଜିଆଇଏସ ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭବିଷ୍ୟତ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାନ : 765/400KV, 4x1500MVA ICTs (13x500 MVA ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ 1ଟି ସ୍ଲେୟାର୍) ଦୁଇଟି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସ୍ତରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ICT ବେ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 400/220KV, 5x500MVA ICTs ଦୁଇଟି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସ୍ତରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ICT ବେ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 765KV, 2x330MVAr (7x110MVAr ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ 1ଟି ସ୍ଲେୟାର୍) ବସ୍ ରିଆକ୍ଟର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବେ 420KV, 2x125MVAr ବସ୍ ରିଆକ୍ଟର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବେ 10 nos. of 765KV ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ବେ (ସ୍ପିର୍ କରାଯାଇପାରିବା ଲାଇନ୍ ରିଆକ୍ଟର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସହିତ) 12 nos. of 400KV ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ବେ (ସ୍ପିର୍ କରାଯାଇପାରିବା ଲାଇନ୍ ରିଆକ୍ଟର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସହିତ) 2 nos. of 220KV ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ବେ 765KV ବସ୍ ସେକ୍ସନାଲାଇଜର ବେ: 1 ସେଟ୍ 400KV ବସ୍ ସେକ୍ସନାଲାଇଜର ବେ: 1 ସେଟ୍ 220KV ବସ୍ ସେକ୍ସନାଲାଇଜର ବେ: 1 ସେଟ୍ 220KV ବସ୍ କପୁର ବେ: 2 ନମ୍ବର				
	ଅନୁଗୁଳରେ ବିସ୍ତାର (POWERGRID) ଷ୍ଟେସନ 765KV ଲାଇନ୍ ବେ (ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ପିର୍ କରାଯିବା ଲାଇନ୍ ରିଆକ୍ଟର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସହିତ) : 2 ନମ୍ବର [ଅନୁଗୁଳ (POWERGRID)-ପାରାଦୀପ 765KV, D/c ଲାଇନ୍‌ର ଶେଷ ନିମିତ୍ତରେ 765KV, 1x330MVAr ସ୍ପିର୍ କରାଯିବା ଲାଇନ୍ ରିଆକ୍ଟର ପାରାଦୀପ ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ସର୍କିଟ୍ରେ]				
	# ପାରାଦୀପରେ ବିସ୍ତାର (OPTCL) GIS S/s 400KV GIS ଲାଇନ୍ ବେ: 2 ନମ୍ବର 400KV GIS ବ୍ୟାସ [ପାରାଦୀପ-ପାରାଦୀପ ଶେଷ ନିମିତ୍ତରେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସରେ 2 ନମ୍ବର ବେ (OPTCL) 400KV D/c (Quad) ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଲାଇନ୍/ରିଆକ୍ଟର/ICT ସହିତ ଯୋଡିବା ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଲେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଯାହା ISTS ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ]				

ଟିପ୍ପଣୀ :

i) POWERGRID 2 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ (ପାୱାରଗ୍ରିଡ୍) 765/400 କେଭି ଏସ୍/ଏସ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅନୁଗୁଳ (ପାୱାରଗ୍ରିଡ୍)-ପାରାଦୀପ 765 କେଭି ଡି/ସି ଲାଇନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 765 କେଭି ଲାଇନ୍ ବେ (ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥିତବଳ ଲାଇନ୍ ରିଆକ୍ଟର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସହିତ)।

ii) OPTCL ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର-ଇଣ୍ଟିମେଟେସନ୍ ପାରାଦୀପ (OPTCL) 400/220 KV GIS S/S (ଡିସେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆଶା କରାଯାଏ) ରେ 400KV GIS ବ୍ୟାସର 2 ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ i.e କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା 4 ବେ'ର ସଂଖ୍ୟା ପାରାଦୀପ-ପାରାଦୀପ (ଓ.ପି.ଟି.ସି.ଏଲ୍.) 400 କେ.ଭି.ଡି/ସି. (କ୍ୱାଡ୍) ଲାଇନର ସମାପ୍ତି ଏବଂ ବକଳା ଅର୍ଥର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ 2 ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସର ବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା 2 ଆଇ.ଏସ୍.ଟି.ଏସ୍. ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନ୍/ରିଆକ୍ଟର/ଆଇ.ସି.ଟି. ସଂଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେଗୁଡିଏ ବେ' ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ।

iii) # ଯେହେତୁ ପାରାଦୀପ (OPTCL) ର ବସ୍ ଭିନ୍ନ GIS S/S ହେଉଛି ଦେଢ଼ ଟ୍ରେକ୍ସର ଭିନ୍ନ, 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାସ ନାହିଁ i.e. ପାରାଦୀପ (ଓପିଟିସିଏଲ)-ପାରାଦୀପ 400 କେଭି ଡି/ସି (କ୍ୱାଡ୍) ଲାଇନକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ଜି.ଆଇ.ଏସ୍. ବେ' ର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 4ଟି ଜି.ଆଇ.ଏସ୍. ବେ' କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଇ.ଏସ୍.ଟି.ଏସ୍. ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସାରଣ ଲାଇନ୍/ରିଆକ୍ଟର/ଆଇ.ସି.ଟି. ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବ୍ୟାସର ଅନ୍ୟ 2ଟି ନୋ ଜି.ଆଇ.ଏସ୍. ବେ' ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ।

2. ଆୟୋଗଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ <https://www.tatapower.com/content/dam/tatapoweraemsitesprogram/tatapower/pdf-root/regulatory/tbcb-projects/Paradeep%20Petition%20for%20Transmission%20Licence.pdf> ଏହି ଆବେଦନକୁ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଭବନ, ବି-12 ଏବଂ 13, ସେକ୍ଟର 4, ନୋଏଡା, ୟୁପି-201301 ରେ ଶ୍ରୀ କପିଲ ଉମାକ, ମୁଖ୍ୟ-ପ୍ରକଳ୍ପ (kapilumak@tatapower.com) କିମ୍ବା ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ।

3. ଆପଣ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ, ଯଦି କିଛି ଆଏ, ସଚିବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ, 6ଷ୍ଟ, 7ମ ଏବଂ 8ମ ମହଲା, ଚାୱାର ବି, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ନୌରୋଜୀ ନଗର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-110029 ସମ୍ମୁଖରେ ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା ଏହାର ପ୍ରାଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ (ଗୁଡ଼ିକ) / ପରାମର୍ଶ (ଗୁଡ଼ିକ) ର ଏକ କପି ସହିତ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ।