

ರಿಯಾಪ್ಲೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 181, ನೆಲಮಹಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್-ಕೆ, ಮಂಗೋಲಪುರಿ, ದೆಹಲಿ-110083,

CIN-U42202DL2025GO1448817

ಸೂಚನೆ

(ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ, 2003 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ)

1. ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಯು ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 181, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್-ಕೆ, ಮಂಗೋಲಪುರಿ, ದೆಹಲಿ-110083ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಿಯಾಪ್ಲೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003ರ ಕೆಲಂ 15ರ ಉಪಕೆಲಂ (1)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸರಣ ಪರವಾನಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಾರ್ಗ/ಉಪ-ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು (ಸ್ಥಳ)	ಅಂದಾಜು ಲೈನ್ ಉದ್ದ/ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ**	ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪ್ರಸರಣ ಶುಲ್ಕಗಳು	ಪೆಡ್ಡೂಲ್ ಸಿಡಿ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
1	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 400/220 ಕೆವಿ ರಿಯಾಪ್ಲೆ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 400/220 ಕೆವಿ ದೊಡ್ಡತಗ್ಗಲ್ಲಿ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 400 ಕೆವಿ ಡಿ/ಸಿ ಮಾರ್ಗ	157* km / 400 kV			
2	ಕೋಲಾರ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 400/220 ಕೆವಿ ದೊಡ್ಡತಗ್ಗಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ 400 ಕೆವಿ ಡಿ/ಸಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಸಂಖ್ಯೆ 400 ಕೆವಿ ಜಿಐಎಸ್ ಬೇಗಲು	31 km / 400 kV			
3	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದೊಡ್ಡತಗ್ಗಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ 220 ಕೆವಿ ಏಕರಾಜಪುರ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಜೇಬ್ರಾ ಮತ್ತು 1200 ಚದರ ಎಂಎಂ ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್‌ನ ಭಾಗಶಃ 2 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 220 ಕೆವಿ ಡಿ/ಸಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಏಕರಾಜಪುರ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಎಐಎಸ್ ಟಿಬಿ.	17 km / 220 kV			
4	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದೊಡ್ಡತಗ್ಗಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 220 ಕೆವಿ ಹೊಸ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ಭಾಗಶಃ ಎಐಎಸ್ ಮೂಸಾನೊಂದಿಗೆ 220 ಕೆವಿ ಡಿ/ಸಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತು 1200 ಚದರ ಎಂಎಂ ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್‌ನ ಭಾಗಶಃ 2 ರನ್‌ಗಳು.	16 km / 220 kV	₹ 521,07,10,000/- ವಾರ್ಷಿಕ	30.01.2029	ಕೋಲಾರ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 400 ಕೆವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 2 ಬೇಗಲು, ಏಕ್ರಾಜಪುರ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 220 ಕೆವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 2 ಬೇಗಲು ಹಾಗೂ ಸರ್ಜಾಪುರ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 220 ಕೆವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 2 ಬೇಗಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ.
5	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 400/220 ಕೆವಿ ದೊಡ್ಡತಗ್ಗಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ಸರ್ಜಾಪುರ ಎ/ಎಸ್ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಜೇಬ್ರಾ ಮತ್ತು 1200 ಚದರ ಎಂಎಂ ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್‌ನ ಭಾಗಶಃ 2 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 220 ಕೆವಿ ಡಿ/ಸಿ ಲೈನ್, ಸರ್ಜಾಪುರ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಐಎಸ್ ಬೇಗಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.	27 km / 220 kV			
6	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಪ್ಲೆನಲ್ಲಿ 5 × 500 ಎಂಎಮ್, 400/220 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ 2 × 125 ಎಂಎಮ್‌ಆರ್, 400 ಕೆವಿ ಬಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.	400/220 kV			
7	ಹೊಸಕೋಟೆ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡತಗ್ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 3 × 500 ಎಂಎಮ್, 400/220 ಕೆವಿ ಜಿಐಎಸ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ 2 × 125 ಎಂಎಮ್‌ಆರ್, 400 ಕೆವಿ ಬಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.	400/220 kV			

*ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ ಕ್ರಮವಾಗಿ 107 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 50 ಕಿ.ಮೀ.

**ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದಂತೆ.

2. ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು <https://www.tatapower.com/regulatory/Regulatory-Files/tbcb-projects-tab> ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶಹಾಬ್ ಭವನ, ಬಿ -12 & 13, ಸೆಕ್ಟರ್ 4, ನೋಯ್ಡಾ, ಯುಪಿ -201301 ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕುನಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಆಯೋಗದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

3. ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ, ನಂ. 16, ಸಿ-1, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560052, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾರ್ಕ್: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ(ಗಳು) / ಸಲಹೆ(ಗಳ) ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ kerc-ka@nic.in ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಥಳ : ದೆಹಲಿ

ದಿನಾಂಕ : 08.08.2026

ಸಹಿ/-

ಕುನಾಲ್ ಶರ್ಮಾ

ಸಿಇಒ